

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. (4822) 32-19-21, факс (4822) 34-26-36, E-mail: ugps@tvcom.ru

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
РАМЕШКОВСКОМУ И МАКСАТИХИНСКОМУ РАЙОНАМ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
171400 Тверская область, п. Рамешки, ул. Дюканова, д. 6, тел. (48244) 2-10-96.
E-mail: ond_rameshki@mail.ru

п. Максатиха

(место составления акта)

« 05 » марта 20 21 г.

(дата составления акта)

10 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 3

По адресу/адресам: Тверская обл., Максатихинский район, Зареченское с/п, д. Сидорково,
д. 107 А

(место проведения проверки)

На основании: На основании: распоряжения (приказа) главного государственного
инспектора Рамешковского и Максатихинского районов Тверской области по пожарному
надзору Пржжанова Бориса Сергеевича № 3 от 1 февраля 2021 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

05 марта 2021 года проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сидорковская основная
общеобразовательная школа»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 15 часов 00 минут 26.02.2021 года по 10 часов 00
минут 05.03.2021 года

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: шесть рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:


Кабинет отделения НД и ПР по Рамешковскому и Максатихинскому районам Тверской
области УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области, по адресу: Тверская область, п.
Максатиха, ул. Красноармейская, д. 4

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Забелина Е.А.



03.02.2021 года в 09 ч.00 м.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

по(а), проводившее(ие) проверку:

Гелеш Максим Васильевич, дознаватель ОНД и ПР – государственный инспектор Рамешковского и Максатихинского районов Тверской области по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Забелина Евгения Александровна – директор МБОУ «Сидорковская ООШ»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных)правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	
1	На входной двери помещения кладовой кухни с наружной стороны не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 12	Забелина Евгения Александровна – директор МБОУ «Сидорковская ООШ»
2	В здании котельной эксплуатируется 2 светильник со снятым колпаком (рассеивателем)	Запрещается: в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 35в	Забелина Евгения Александровна – директор МБОУ «Сидорковская ООШ»
3	Не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты в связи с его отсутствием	Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале	Забелина Евгения Александровна – директор МБОУ «Сидорковская ООШ»

		эксплуатации систем противопожарной защиты Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 60	
4	Инструкция о мерах пожарной безопасности не переработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее - руководителем организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 2	<u>Забелина</u> <u>Евгения</u> <u>Александровна</u> – директор <u>МБОУ</u> <u>«Сидорковская</u> <u>ООШ»</u>
5	В помещении кабинета русского языка 1 пожарный извещатель расположен на расстоянии менее 0,5 метра от электросветильника	Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», пункт 13.3.6	<u>Забелина</u> <u>Евгения</u> <u>Александровна</u> – директор <u>МБОУ</u> <u>«Сидорковская</u> <u>ООШ»</u>
6	В помещении кабинета немецкого языка 2 пожарных извещателя расположены на расстоянии менее 0,5 метра от электросветильника	Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», пункт 13.3.6	<u>Забелина</u> <u>Евгения</u> <u>Александровна</u> – директор <u>МБОУ</u> <u>«Сидорковская</u> <u>ООШ»</u>
7	В помещении кабинета учителя физкультуры 2 пожарных извещателя расположены на расстоянии менее 0,5 метра от электросветильника	Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.	<u>Забелина</u> <u>Евгения</u> <u>Александровна</u> – директор <u>МБОУ</u> <u>«Сидорковская</u> <u>ООШ»</u>

		Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», пункт 13.3.6	
8	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в связи с его отсутствием	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» пункт 54	<u>Забелина</u> <u>Евгения</u> <u>Александровна</u> – директор <u>МБОУ</u> <u>«Сидорковская</u> <u>ООШ»</u>
9	Отсутствуют акты очистки дымоходов и отопительных приборов от сажи не реже 1 раза в 2 месяца	Руководители организаций и физические лица перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивают очистку дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже: 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» пункт 78	<u>Забелина</u> <u>Евгения</u> <u>Александровна</u> – директор <u>МБОУ</u> <u>«Сидорковская</u> <u>ООШ»</u>
10	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» пункт 48	<u>Забелина</u> <u>Евгения</u> <u>Александровна</u> – директор <u>МБОУ</u> <u>«Сидорковская</u> <u>ООШ»</u>
11	При высоте лестницы более 45 см на пути эвакуации из спортивного зала не предусмотрены ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами	В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», пункт 4.3.4	<u>Забелина</u> <u>Евгения</u> <u>Александровна</u> – директор <u>МБОУ</u> <u>«Сидорковская</u> <u>ООШ»</u>
12	Приборы приемно-контрольные установлены на стенах в кабинете директора, изготовленных из горючих материалов	Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов. Установка указанного оборудования допускается на конструкциях, выполненных из горючих материалов, при условии защиты этих конструкций стальным листом толщиной не менее 1 мм или другим листовым негорючим материалом толщиной не менее 10 мм. При этом листовой материал должен выступать за контур устанавливаемого оборудования не менее чем на 0,1 м СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», пункт 13.14.6	<u>Забелина</u> <u>Евгения</u> <u>Александровна</u> – директор <u>МБОУ</u> <u>«Сидорковская</u> <u>ООШ»</u>

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение о проведении Плановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 01 февраля 2021 года № 3; предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 3/1/7 от 05 марта 2021 года

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Забелина Евгения Александровна – директор МБОУ «Сидорковская ООШ»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«05» марта 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)