БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе
ул.Садовая, д. 26, г. Бежецк, Тверская область, 171984, телефон/факс 8 (48231) 2-14-42

ПРЕДПИСАНИЕ № 289

« 01 » декабря 2017 г. г. Бежецк
(место выдачи)

Специалист-эксперт Иванова Наталья Васильевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и
должность должностного лица, выдавшего предписание)

по результатам проверки деятельности:
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сидорковская основная общеобразовательная школа», юр. адрес: 171920, Тверская область, Максатихинский район, д. Сидорково, д. 107А;
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя)

ИНН 6932004690, ОГРН 1026901952076;
(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлено следующее:

Выявлены нарушения требований п.4.28, 4.29, п. 6.8, п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10), п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". (далее по тексту СанПиН 2.4.1.3049-13), ст. 24 Федерального Закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» к отделке помещений, к санитарно-техническому состоянию помещений:

-в группе кратковременного пребывания, в компьютерном классе у части окон остекление окон выполнено не из цельного стеклополотна;

- в компьютерном классе на потолке отмечается отслоение побелки;

- в спортивном зале, в раздевалке при спортивном зале, в помещении для хранения спорт. инвентаря у части окон стекла разбиты, оконные рамы требуют замены по причине изношенности, закрываются неплотно, имеются щели, рамы частично прогнившие; часть окон и форточек не открывается, что не позволяет проводить периодическое проветривание помещений, а также влажную уборку межоконного пространства; оконные рамы не удерживают тепло, для задержки тепла оконные рамы заделаны полиэтиленовой пленкой;

- в спортивном зале пол неровный, с щелями и повреждениями, метами шатается; на потолке нарушена целостность фанеры;

В туалетной ГКП раковине для рук не обеспечен подвод горячей воды – п. 8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 9.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно экспертному заключению к протоколу лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе № 1/7046 от 10.11.2017г. искусственная освещенность:

- в компьютерном классе на рабочем столе ПЭВМ №1 не соответствует норме согласно п. 6.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями №1,№2,№3);

- в горячем цехе пищеблока не соответствует норме согласно таблице 2 п. 72 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями);

Не обеспечен подвод горячей воды через смесители к умывальникам в туалетах и помещениях дошкольного образования (туалетная), к ваннам для мытья посуды № 2, № 3 на

пищеблоке – п. 8.1, п. 8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования» (далее по тексту СанПиН 2.4.5.2409-08).

На пищеблоке:

Подвод горячей воды через смесители обеспечен только к одной моечной ванне, не обеспечено наличие гибкого шланга с душевой насадкой у ванны для ополаскивания посуды – п. 5.10, п. 5.11, п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Нарушается поточность технологического процесса: не установлены столы для сырой продукции, для готовой продукции, столы для салатов и вареной продукции установлены в цехе обработки продовольственного сырья, при мытье и хранении посуды имеется перекрест чистой и использованной посуды – п. 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 5.1, п. 8.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее по тексту СП 2.3.6.1079-01).

В горячем цехе установлено неработающее оборудование (не подлежащее ремонту) жарочный шкаф, эл. плита, демонтаж оборудования не проведен - п. 4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Все производственные столы для обработки пищевых продуктов (кроме стола гастрономия) не цельнометаллические – п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.

На участке по порционированию готовых блюд не обеспечено наличие бактерицидной лампы – п. 5.9 СП 2.3.6.1079-01.

(указать положения нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» требую в срок до « 15» августа 20 18 г.:

1. В спортивном зале обеспечить функционирование оконных рам в требуемом режиме, при необходимости провести замену оконных блоков - п. 6.8, п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 24 Федерального Закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
2. В группе кратковременного пребывания, в компьютерном классе обеспечить остекление окон цельным стеклополотном –п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13
3. Провести текущий ремонт в помещениях компьютерного класса, спортивного зала с устранением нарушений указанных в акте проверки № 9/1045 от 13.10.2017г. - п.4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 24 Федерального Закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
4. Обеспечить подвод горячей воды через смесители к умывальникам в туалетах и помещениях дошкольного образования (туалетная), к ваннам для мытья посуды № 2, № 3 на пищеблоке – п. 8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 9.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08.
5. Обеспечить соответствие искусственной освещенности в компьютерном классе на рабочем столе ПЭВМ №1, в горячем цехе пищеблока норме согласно п. 6.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», таблице 2 п. 72 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

На пищеблоке:

6. Обеспечить наличие гибкого шланга с душевой насадкой у ванны для ополаскивания посуды – п. 5.10, п. 5.11, п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08.
7. Обеспечить соблюдение поточности технологического процесса при приготовлении пищи, мытье, хранении и сборе использованной посуды - п. 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 5.1, п. 8.1 СП 2.3.6.1079-01.
8. Горячий цех оборудовать столами для готовой продукции, для салатов и вареной продукции– п. 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 5.1, п. 8.1 СП 2.3.6.1079-01

9. Провести демонтаж неработающего оборудования (не подлежащего ремонту) - жарочного шкафа, эл. плиты - п. 4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
10. Заменить все производственные столы для обработки пищевых продуктов (кроме стола гастрономия) на цельнометаллические – п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.
11. На участке по порционированию готовых блюд обеспечить наличие бактерицидной лампы – п. 5.9 СП 2.3.6.1079-01.

(указать требования, предписываемые к выполнению, в целях устранения нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации и срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сидорковская основная общеобразовательная школа»

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить **в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области В Бежецком районе по адресу: 171980, Тверская область, г. Бежецк, ул. Садовая, д. 26 тел./факс 8/48231/20667 / 8/48231/20031** заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «15» августа 2018 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Административного судопроизводства Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо,
выдавшее предписание _____ (подпись) Иванова Н.В. (расшифровка подписи)

Копия предписания направлена по почте заказным письмом с уведомлением, исх. № 09/ 3028-17 от 01.12.2017г.