ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе

ул.Садовая, д. 26, г. Бежецк, Тверская область, 171984, телефон/факс 8 (48231) 2-14-42

ПРЕДПИСАНИЕ № 290

« 01 » декабря 20 17 г. г. Бежецк

(место выдачи)

Специалист-эксперт Иванова Наталья Васильевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, выдавшего предписание)

по результатам проверки деятельности:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сидорковская основная общеобразовательная школа», юр. адрес: 171920, Тверская область, Максатихинский район, д. Сидорково, д. 107А;

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя)

ИНН 6932004690, ОГРН 1026901952076;

(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлено следующее:

В компьютерном классе форточки заклеены, не обеспечено функционирование форточек и не соблюдается режим проветривания – п. 6.6, п. 6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Исследованная проба питьевой воды, отобранной из моечной ванны на пищеблоке, по органолептическим показателям (цветность, мутность) не соответствует требованиям п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» - экспертное заключение к протоколу лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе № 1/7048 от 15.11.2017г.

В группе кратковременного пребывания не организована стирка полотенец, используются личные домашние полотенца, которые стирают родители, не обеспечено наличие одноразовых полотенец –п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13, детские унитазы не оборудованы персональными сиденьями – п. 4.38 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Нет данных о обследовании у 3-х обучающихся начальных классов (Гаврилова А.В., Гаврилова А.Ю. – 1 класс, Иванов В.В.- 3 класс) на контактные гельминтозы – п. 11.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.3.3, п. 4.3.2 СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», п. 4.1, п. 4.5 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ» .

В журнале бракеража готовой кулинарной продукции отметки о часе изготовления блюда, о времени снятия бракеража, нет подписи 3-го члена комиссии – п. 14.6, форма 2 приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования» (далее по тексту СанПиН 2.4.5.2409-08).

В журнале, бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья не указываются дата поступления продуктов, дата и час фактической реализации продуктов – п. 14.5, форма 1 приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409-08.

В журнале учета температурного режима в холодильном оборудовании нет отметки о проведении контроля температурного режима в морозильной камере – п. 14.10, форма5 приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409-08.

(указать положения нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» требую в срок до «25 » декабря 20 17 г.:

1. В компьютерном классе обеспечить функционирование форточек и соблюдение режима проветривания – п. 6.6, п. 6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

2. Обеспечить соответствие качества питьевой воды по органолептическим показателям (цветность, мутность) требованиям п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

3.В группе кратковременного пребывания обеспечить наличие одноразовых полотенец или организовать централизованную стирку полотенец –п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13.

4. В группе кратковременного пребывания детские унитазы оборудовать персональными сиденьями – п. 4.38 СанПиН 2.4.1.3049-13.

5. Обеспечить обследование на контактные гельминтозы обучающимся начальных классов (Гаврилова А.В., Гаврилова А.Ю. – 1 класс, Иванов В.В.- 3 класс)– п. 11.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.3.3, п. 4.3.2 СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», п. 4.1, п. 4.5 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ».

6. В журнале бракеража готовой кулинарной продукции обеспечить наличие записи о часе изготовления блюда, о времени снятия бракеража, наличие подписи 3-го члена комиссии – п. 14.6, форма 2 приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409-08.

7. В журнале, бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья обеспечить наличие информации о дате поступления продуктов, дате и часе фактической реализации продуктов – п. 14.5, форма 1 приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409-08.

8. В журнале учета температурного режима в холодильном оборудовании обеспечить наличие информации о проведении контроля температурного режима в морозильной камере – п. 14.10, форма5 приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409-08.

(указать требования, предписываемые к выполнению, в целях устранения нарушений

обязательных требований законодательства Российской Федерации и срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сидорковская основная общеобразовательная школа»

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить **в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области В Бежецком районе по адресу: 171980, Тверская область, г. Бежецк, ул. Садовая, д. 26 тел./факс 8/48231/20667 / 8/48231/20031** заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом
в срок до «25» декабря 2017 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Административного судопроизводства Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо,
выдавшее предписание _____ Иванова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Копия предписания направлена по почте заказным письмом с уведомлением, исх. № 09/ 3028-17 от 01.12.2017г.