



## МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Бежецкому, Сонковскому, Лесному, Максатихинскому,  
Рамешковскому районам Тверской области

ул. Садовая д. 6а г. Бежецк, Тверская область, 171980  
тел. факс (48231) 2-33-86. E-mail: sdp@bez.tver.ru

28 ноября 2017 года № 82

Директору МБОУ «Сидорковская  
ООШ»  
Л. М. Кононовой

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

28 ноября 2017 года

г. Бежецк

(место составления, город, село, район)

Я, дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы – государственный инспектор г. Бежецк, Бежецкого района, п. Сонково, Сонковского района, с. Лесное, Лесного района, п. Максатиха, Максатихинского района, п. Рамешки, Рамешковского района Тверской области по пожарному надзору капитан внутренней службы  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица составившего протокол)

Сизов Борис Сергеевич

рассмотрев постановление по делу об административном правонарушении в области пожарной безопасности и материалы на должностное лицо:

Кононову Лидию Михайловну

(полное наименование юридического лица, или фамилия, имя, отчество виновного лица)

**установил, что**

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

27 ноября 2017 года в 14 часов 00 минут в результате проведения плановой выездной проверки установлено, что директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сидорковская основная общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Максатихинский район, д. Сидорково, д. 197 А – Кононова Лидия Михайловна являясь руководителем и неся персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности на территории, в помещениях МБОУ «Сидорковская основная общеобразовательная школа», нарушила Постановление Правительства Российской Федерации 25.04.12 г. N 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР), ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы эвакуации. Моломинесцентные эвакуационные знаки» (далее - ГОСТ Р) СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 5), СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» (далее – СНиП), а именно:

- не обеспечила наличие на объекте исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты. Не организовала проведение ежеквартальных проверок работоспособности системы оповещения людей о пожаре с составлением соответствующего акта проверки (п. 61 ППР);
- инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям раздела XVIII «Правил противопожарного режима в РР» (п. 2 ППР);
- допустила эксплуатацию автолитерников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильники (п. 42 «сп» ППР);
- не обеспечила наличие эвакуационных знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы (п. 43 ППР);
- не организовала выполнение плана эвакуации на основе фотомоломинесцентных материалов (п. 6.2.7 ППР);

ГОСТ Р):

- не обеспечила наличие пожарных извещателей в помещении спортзала и 2 бытовых помещениях (п. 13.3.2 СП 5);
- не обеспечила наличие противопожарной свечи в помещении электрощитовой с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа (п. 1.82 СНиП).

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

чем совершила административное правонарушение предусмотренные ст. 20.4 частью 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вам необходимо:

1. Обеспечить наличие на объекте исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты. Организовать проведение ежеквартальных проверок работоспособности системы отключения людей от пожара с составлением соответствующего акта проверки (п. 61 ППР);

2. Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями раздела XVIII «Правил противопожарного режима в РФ» (п. 2 ППР);

3. Оборудовать светильники недостающими колпаками (рассеивателями) (п. 42 «в» ППР);

4. Обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы (п. 43 ППР);

5. Организовать выявление и устранение в процессе фотолюминесцентных материалов (п. 6.2.7 ГОСТ Р);

6. Обеспечить наличие пожарных извещателей в помещении спортзала и 2 бытовых помещениях (п. 13.3.2 СП 5);

7. Обеспечить наличие противопожарной свечи в помещении электрощитовой с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа (п. 1.82 СНиП).

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить с принятых мер о должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению выявленных условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотренного административная ответственность.

223  
2011



Сизов Б.С.  
(Ф.И.О.)

Представление получено:

Директор МБОУ «Сибирковская ООШ»

(должность, подпись)

28.11.17

Кононова Л. М.  
(Ф.И.О.)